

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه یازدهم دی ماه نود و دو ساعت 22:18 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش چاه در کف آشپزخانه واحد همکف واقع در شهریار، فازیک اندیشه، خیابان هفتم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و واحد همکف یک واحد مسکونی در قسمت آشپزخانه به علت ترکیدگی لوله آب و پر شدن چاه و فرو کش کردن طوقه منجر به شکسته شدن سرامیک و باز شدن دهانه چاه گردید که ضمن ایمن سازی کامل بلافاصله منزل توسط ساکنین تخلیه و با قطع آب و گاز توصیه های لازم مبنی بر هماهنگی سریع با مهندس ناظر صورت پذیرفت.

