

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 01:39 13:57، 12:24 هشتم و نهم فروردین ماه نود و سه طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن ده نفر از شهروندان در داخل کابین آسانسور مرحله اول واقع در شهریار، بلوار شهید بهشتی، کوچه شیخ طوسی و مرحله دوم واقع در شهریار، میدان معلم و مرحله سوم واقع در شهریار، بلوار شهید بهشتی، کوچه شیخ طوسی تماماً به علت نقص فنی گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار اکیپ‌های عملیاتی امداد و نجات ایستگاه‌های 101 مرکزی و 401 شهریار را طی سه مرحله به محل‌های مورد اشاره اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعاً عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم و ایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و ده نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بودند را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

