

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:44 بامداد روز پنج شنبه سوم مهر ماه نود و سه طی اعلام کلانتری فاز یک اندیشه به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شهریار مبنی بر احتمال گاز گرفتگی در یک واحد مسکونی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان دهم غربی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه به محل اعزام و پس از هماهنگی با نیروی انتظامی مستقر در محل حادثه درب واحد را گشوده و در اثر استنشاق گاز CO ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی و مسدود بودن محل نصب دودکش آبگرمکن متأسفانه با پیکر بی جان خانمی حدوداً 32 ساله مواجه شده که پس از هماهنگی های لازم جسد متوفی جهت انتقال به سردخانه تحویل نیروی انتظامی حاضر در محل حادثه گردید.

