

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:38 روز پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی یک نفر از شهروندان واقع در شهریار، حصارزیر کمپوچه باهنر گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 201 امپریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک نفر از شهروندان به علت آبگرمکن فاقد دودکش استفاده بخاری از لوله آکاردئونی و قرار گرفتن دودکش وسایل گاز سوز در نما دچار گازگرفتگی شده بود که با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

