

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز پنج شنبه دوم بهمن ماه نود و سه ساعت 18:35 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار، وائینه خیابان بعثت چهارم ابتدای خیابان رستگار گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علت اتصالی سه راهی برق متصل به لباسشویی طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و به مقداری از وسایل آشپزخانه و دودگرفتگی واحد خسارت وارد گردید.



