

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:39 صبح روز چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق مدرسه دارالفنون واقع در شهریار، فاز دو مخابرات و بروی استخر سامان گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 701 کهنز و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاق سایت مدرسه فوق از قسمت اتصالات برقی داخل داکت طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

