

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:33 صبح روز پنجشنبه سیزدهم مهر ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کنتور گاز واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، فواصل خیابان نهم و دهم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کنتور گاز یکباب مغازه به علت نشت گاز و سیم کشی غیر اصولی برق طعمه حریق شده بود که توسط کارگر مغازه کنترل و آتش نشانان حاضر در محل توصیه های لازم در این زمینه را به افراد حاضر در محل ارائه نمودند.

